



一般製作仕様書

1. 表面処理は、錆止塗装
2. 本図は、右タイプを表す
本ダンパーは、低圧型 600Pa以下
3. 吊り金具4個を標準とする。
(縦管使用等、吊り無しの場合は
御指示願います)
4. フランジサイズは、次の通りとする。

フランジサイズ(mm)	
短形ダクトの長辺	アングルサイズ
750以下	3×25×25
750を超え1500以下	3×30×30
1500を超え2200以下	3×40×40
2200を超えるもの	5×40×40

⑨	検査口	SEHC	t 1.6	100×100
⑧	フランジ	SS400	アングルフランジ表参照	
⑦	連動カバー	SECC	t 1.0	
⑥	連動金具	SS400	FB t 3.0	
⑤	羽根当止	SEHC	t 1.6	
④	シャフト	SS400	Φ13.0	(亜鉛めっき棒鋼)
③	軸受け	SUS304		
②	羽根	SEHC	t 1.6	
①	側板	SEHC	t 1.6	
NO.	名称	材質	備考	

名称 TITLE 防火ダンパー(HFD)	設計 DESIGNED K.H	製図 DRAWN M.W	尺度 SCALE NS
	検図 CHECKED M.Y	型式 MODEL DAMPER	作成日 DATE 2012/07/01
 協同工業株式会社 KYODO INDUSTRY CO.,LTD.	図面番号 DWG.NO. KY-0305041-06	単位 UNITS mm	